



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ - Бургас

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-121/16.10.2025 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г., на **17.10.2025 г.** е извършена комплексна проверка на канализационна система с **ПСОВ „Равда-Слънчев Бряг-Несебър“**, гр. Ахелой, община Несебър.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- шум;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Цел на проверката:


1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Проверени инсталации и дейности:

- Производствена площадка;
- 2 бр. водогрейни котли;
- 3 бр. ко-генератори.

Констатации от проверката:

ПСОВ „Равда-Сл. Бряг-Несебър“ е разположена в ПИ с идентификатор 00833.5.355 по КК на гр. Ахелой, местност „Пречиствателната“ с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“. Основна дейност на ПСОВ е пречистване на отпадъчните води от канализационните системи на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, с. Равда, с. Тънково и част от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



гр. Свети Влас. За извършването на дейността за обекта има издадено Решение по ОВОС № 19-5/2009 г. от Министъра на околната среда и водите.

В момента на проверката ПСОВ работи с 40% капацитет.

Извършен е оглед на производствената площадка на ПСОВ. В момента на проверката работят следните съоръжения: първични утаители – 2 бр., 2 бр. дефосфатни басейни, двукоридорен биобасейн с нитрификация, 3 бр. вторични утаители, 3 бр. метантанка, газхолдер, 3 бр. когенератори за производство на ел. енергия.

Линия SBR не работи. Същата се експлоатира само през летния сезон за подпомагане на основната линия за пречистване.

Атмосферен въздух:

Активната утайка след биобасейните се стабилизира в метантанковете. Образуваният биогаз от този процес се подава в газхолдер с вместимост 950 m³ и се използва за изгаряне в ко-генераторите. Същите имат номинална мощност: два по 200 kW и един 100 kW. На площадката са налични и два броя водогрейни котли, всеки с номинална топлинна мощност под 500 kW, които по данни на присъстващия на проверката не работят от 3 години, поради отпаднала необходимост.

Обезводнената утайка след метантанковете се предава на фирма и се използва за наторяване.

За предотвратяване разпространението на миризми през активния сезон на територията на ПСОВ е изградена обезмирисителна инсталация, разположена в зоните потенциални източници на миризми: сграда решетки, цех за обезводняване, обслужваща сграда при метантанковете, зала с топлообменници, зала механични състители. Замърсеният въздух от помещенията се извежда към инсталацията за неутрализиране на миризмите. В момента на проверката инсталацията не работи.

При извършения обход извън границите на обекта не се усещат миризми, специфични за дейността на обекта.

Шум:

В ПСОВ „Равда - Сл.бряг - Несебър“ се извършва механично и биологично пречистване на отпадъчни води. Основните технологични съоръжения работят на открита площадка.

Източници на шум от дейността на дружеството са:

- Въздуходувки към биобасейни – 4 броя;
- Въздуходувки към SBR;
- Въздуходувки към пясъкозадържатели;
- Когенератори

При проверката е извършен обход на площадката с технологичните съоръжения и по нейните граници. В момента на проверката дейностите по пречистване на водите се осъществяват на едната от двете технологични линии – проточна технологична линия. Натоварването на производствените мощности е под 70 %.

За зимния сезон на 2025 г. - 2026 г. от дружеството „В и К“ ЕАД, гр. Бургас е планирана профилактика на въздуходувките и на ролетните врати.

По външната ограда на ПСОВ е изграден зелен пояс от декоративни растения – туя, които са с приблизителна височина по-висока от 3 метра и добре уплътнени в посока гр. Ахелой и комплекс – „Марина Кейп“. Наблюдава се гъста храстова растителност от външната страна на зеления пояс от туи, което би спомогнало за допълнителни понижаване на нивата на шум, излъчвани в околната среда.

Най близко разположените спрямо промишления източник жилищни сгради - място на въздействие се намират в гр. Ахелой и с. Равда, както следва:

- „Шато Ахелой“, гр. Ахелой, намиращ се на приблизително 550 м от геометричния център на площадката;

- Комплекс – „Марина Кейп“, град Ахелой, община Поморие; намиращ се на приблизително 400 м от геометричния център на площадката
- Апатрхотел „Шато Ахелой“, с. Равда, община Несебър, намиращ се на приблизително 300 м от геометричния център на площадката;

През месец август 2025 г. са извършени контролни измервания на нощни нива на шум, излъчвани в околната среда от дейността на обекта. Измерванията са проведени при 100 % натоварване на производствените мощности, при подходящи метеорологични условия (вятър, температура и влажност на въздуха) в 13 броя измерителни точки (ИТ), разположени в един измерителен контур по границата на обекта и в три броя ИТ място на въздействие. За всяка ИТ е измерено фоново ниво на шум. Контролните измервания са извършени от акредитирана лаборатория „Регионална лаборатория – Бургас 03“ към Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София в изпълнение на утвърден График за шум през 2025 г.

Измерените еквивалентните нощни нива на шум по границата на обекта и в местата на въздействие не превишават граничните стойности, определени в Таблица №2 на Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6/26.06.2006 г. *за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

ЗОПОЕЩ:

На площадката на ПСОВ „Равда“ се извършват дейности, попадащи в обхвата на т.4 от Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обнародван в ДВ, бр.43/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр.96 от 10 ноември 2020 г.

Операторът има изготвена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, с обхват и съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение от 29.10.2008 г. (обнародван ДВ бр.96/2008 г.), представен при проверката.

Към датата на проверката на площадката няма регистрирани случаи на причинени екологични щети и/или на случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от дейността на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с нормативната уредба по компонентите и факторите на околната среда, предмет на проверката.