



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас**

**УТВЪРДИЛ:**

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ – Бургас

14. 11. 2025

**ДОКЛАД**

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-136/03.11.2025 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г., на **04.11.2025 г.** е извършена комплексна проверка на обект „Поморие Вен Груп“ ООД – цех за производство на вина, находящ се в с. Страцин, община Поморие.

**Проверени компоненти и фактори:**

- атмосферен въздух;
- води.

**Цел на проверката:**

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.


**Проверени инсталации и дейности:**

- хладилни и климатични инсталации на производствената площадка;
- канализационна мрежа.

**Констатации от проверката:** Основната дейност на дружеството е производство и бутилиране на вина от грозде и търговия с вина. В момента кампанията по обработка на грозде е приключила, извършва се обработка на виното. Средно списъчен състав на персонала към момента на проверката е 7 бр. служители.

**Атмосферен въздух**

В технологичния процес на винопроизводство, за контролиране на ферментацията, стабилизиране и съхранение на виното се използва Водоохлаждащ агрегат - FRIGO TB 251 - ENOVENETA S.P.A., зареден с флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R410A, в количество от 10 kg съответстващо на 20,88 t CO<sub>2</sub> eq;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



За поддържане на температурата в бъчвеното помещение и дегустационна зала са налични два броя колонни климатика:

- Климатик колонен тип - MIDEA, зареден с R410A, в количество от 3,3 kg съответстващи на 6,89 t CO<sub>2</sub> eq;

- Климатик колонен тип - CHIGO, заредена с R410A, в количество от 2,8 kg съответстващи на 5,85 t CO<sub>2</sub> eq;

През м. юни 2025 г. климатикът от бъчвено помещение е демонтиран и е подменен с друг климатик, зареден с R 32 – количество 2,9 кг. Сервизната фирма монтира климатика е “Клима Контрол“ ЕООД, притежаваща валиден документ за правоспособност по чл. 17б от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*. Демонтираният климатик е на място на площадката.

За климатичното оборудване и водоохлаждащия агрегат на място не са налични и не се представят досиета, изготвени във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 на *Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1)*.

При извършения оглед на външните тела на оборудването се констатира, че същите са етикетирани съгласно изискванията на чл. 1 от *Регламент за изпълнение (ЕС) № 2024/2174 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на формата на етикетите за определени продукти и оборудване, в които са вложени флуорсъдържащи парникови газове, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на Комисията*. Няма следи от течове и разливи на масло.

Като оператор на оборудване съдържащо ФПГ, дружеството е представило в Информационната система отчет по Приложение 9 към чл. 35 от Наредба № 1 за 2024 г. в законоустановения срок.

За поддържане на температурата за затопляне на гликол във винопроизводството се използва проточен бойлер на газ.

## **Води**

Винарната е разположена в бивш Стопански двор на с. Страцин. Формираните отпадъчни води са производствени - от измиване на съдове и помещения, и битово-фекални - от санитарни възли, които посредством площадкова канализационна мрежа се отвеждат в два броя съществуващи канализационни шахти на бившия стопански двор. При проверката не се представя договор с ВиК оператор за обслужване на съоръженията. Шахтите разполагат със свободен обем, нивото на водата е на около 1,5 м под горния ръб, не се констатира преливане на отпадъчни води от шахтите.

При извършения обход извън производствената площадка не се констатираха надземно изведени тръби и изтичане на отпадъчни води към прилежащи терени и/или водни обекти.

## **Предписания:**

1. Да се представят в РИОСВ –Бургас копия на досиета за проверки на течове на 2 бр. климатични системи и водоохлаждащ агрегат с отразени в тях проверки в съответствие с изискванията на чл. 5, параграф 6 от *Регламент (ЕС) № 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) 517/2014*.

Срок 14.11.2025 г.

Отговорник – управител

2. Да се представи в РИОСВ – Бургас копие на актуален договор с ВиК оператор за изчерпване, транспортиране и предаване на отпадъчните води от обекта за пречистване в действаща ПСОВ.

Срок 14.11.2025 г.

Отговорник – управител

**Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочени срокове за изпълнение и отговорник. За изпълненията им ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи.