РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

18.9.2026 г.

X С-866-22/18.09.2026 13:34

Подписано от: RENETA GEORGIEVA KEHAYOVA

ДО
Г-Н ЕМАНУИЛ ДИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ ЕООД
БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 8
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
П. К. 4000 ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИКОВ,

На 22.07.2026 г., по повод постъпили в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас сигнали за изтичане на битово-фекални отпадъчни води от тръба с нарушена цялост (спукана в близост до брега) в района на ПСОВ „Елените“ в землището на град Свети Влас, с ползвател „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ ЕООД и вливането им в морето, е извършена съвместна проверка от експерт на инспекцията и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Установено е, че сигналите са подадени по повод компрометиран заустващ колектор на отпадъчни води на изход от ПСОВ „Елените“.

Констатирано е, че отпадъчните води на изход от нея, след последна изходна ревизионна шахта на площадката, изтичат и се заустват в Черно море без разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

Същото е констатирано и при извършена, на 10.08.-11.08.2026 г., планова проверка на ПСОВ „Елените“ от експерти на РИОСВ-Бургас, с контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от нея, преди заустване в Черно море.

Във връзка с гореизложеното следва да се явите в РИОСВ-Бургас **на 05.10.2026 г., от 09.30 до 17.00 часа**, Вие или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице, за съставяне на два броя Актове за установяване на административни нарушения.

Неявяването Ви не отменя административнонаказателната процедура на основание чл. 40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.

С уважение,

18.9.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БЕРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA