



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

4.9.2026 г.

X ПД-2584-3/04.09.2026 08:...

Подписано от: RENETA GEORGIEVA КЕНAYOVA

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 20kV от разпределителна уредба 20 kV на БКТП „Електра“ в ПИ с идентификатор 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас до нов БКТП, 20/0,4kV, 2x800kVA, в УПИ I-3857 по плана на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3857 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2584/2026г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. ба, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20kV от разпределителна уредба 20 kV на БКТП „Електра“ в ПИ с идентификатор 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас до нов БКТП, 20/0,4kV, 2x800kVA, в УПИ I-3857 по плана на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3857 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-27-ЕО/03.02.2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е постановил да не се извършва ЕО за план „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по ККР на гр. Бургас, община Бургас“, при спазване на условията, заложили в него. С Решението е разгледано обединяването на имотите в един общ УПИ I-3857 с функционално отреждане „за складово-производствени дейности, обществено обслужване, бензиностанция и ФЕЦ“.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с полагане на кабелни линии 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm², от разпределителна уредба 20kV на БКТП „Електра“ в ПИ с идентификатор 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас до нов БКТП, 20/0,4kV, 2x800kVA, в УПИ I-3857 по плана на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3857 по КК на гр. Бургас, община Бургас. Трасето на кабелната линия преминава през ПИ с идентификатори: 07079.2.3857, 07079.2.3858 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3548 (НТП За път от републиканската пътна мрежа), 07079.2.2415 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.1815 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.1817 (НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт), 07079.2.1819 (НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт),



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

www.riosv-burgas.bg



07079.2.1823 (НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт), 07079.2.1824, 07079.2.1825, 07079.2.3649 (НТП За местен път), 07079.2.3080 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3081 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.2667 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.2527 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.3082 (НТП За второстепенна улица), 07079.2.1882, 07079.2.2180, 07079.2.2182, 07079.2.2272 (НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт) и 07079.2.2183 по КК. Кабелите ще се положат в изкоп 0,9/0,4м. Преминаването на кабелите през уличното платно ще се осъществи като кабелите се изтеглят в PVC тръби Ø160мм, положени в изкоп 1,1/0,6м в бетонов кожух. Пресичането на съществуващите водопроводи ще се осъществи като кабела се изтегли в PVC тръба Ø160мм, положени в изкоп 1,00/0,60м в бетонов кожух

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и кабелните трасета **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки проведената процедура в Инспекцията, местоположението на имотите, кабелните трасета, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

4.9.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

www. riosv-burgas.bg



