РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

3.9.2026 г.

X ПД-2588-3/03.09.2026 16:...

Подписано от: RENETA GEORGIEVA KEHAYOVA

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, община Бургас; полагане на кабели 20kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществудващ кабел 20 kV между ТП „708“ и ЖР 38А до РУ СН на БКТП-нов; кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, за захранване на обекта в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от, Вас документация с вх. № ПД-2588/2026г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, община Бургас; полагане на кабели 20kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществудващ кабел 20 kV между ТП „708“ и ЖР 38А до РУ СН на БКТП-нов; кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, за захранване на обекта в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-129-ПР/15.09.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на град Бургас, община Бургас“, с което е постановил да не се извършва ОВОС, при спазване на условията, заложени в цитираното Решение;

- писмо с изх. № ПД-349/14.02.2024г., с което се е произнесъл, че Поетапното изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXIX-1331, кв. 75 по плана на кв. Сарафово, град Бургас/ не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване

на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № И-55/29.08.2024г. от архитект при Община Бургас за строеж: „Три жилищни сгради „А“, „В“ и „С“ и сградни ВиК отклонения – етапно строителство в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXIX-1331, кв. 75 по плана на кв. Сарафово, град Бургас/.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, община Бургас. Новият БКТП ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа просредством полагане на кабели 20kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществудващ кабел 20 между ТП „708“ и ЖР 38А до РУ СН на БКТП-нов. Предвижда се и полагане на кабелни линии НН от ТНН на БКТП-нов до електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, за захранване на обекта в същия имот. Трасето на кабелните линии ще преминава през ПИ с идентификатори: 07079.820.1075 (НТП За второстепенна улица), 07079.820.1330 (НТП За второстепенна улица) и 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр. 49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/ 29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

3.9.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA

ISO 9001:2015
Certificate No: BG/1398Q/1411

Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
www. riosv-burgas.bg