



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

18.9.2026 г.

X ПД-2669-2/18.09.2026 13:...

Подписано от: RENETA GEORGIEVA KENAYOVA

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване на съществуващ КНН до нов КРШ и от нов КРШ до ЕТ (ново) за захранване на „Жилищна сграда с идентификатор 48619.505.185.1“ по КК на гр. Царево, община Царево, належаща се в ПИ с идентификатор 48619.505.185 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2669/2026г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване на съществуващ КНН до нов КРШ и от нов КРШ до ЕТ (ново) за захранване на „Жилищна сграда с идентификатор 48619.505.185.1“ по КК на гр. Царево, община Царево, належаща се в ПИ с идентификатор 48619.505.185 по КК на гр. Царево, община Царево“ попада в обхвата на чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с ел.захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 48619.505.185 по КК на гр. Царево, община Царево. Предвижда се монтиране на нов КРШ и на ново електромерно табло, за целта ще се извърши захранване с нов кабел 1 kV тип NAY2Y 4x240 mm² от КРШ. Свързването на новия кабел НН със съществуващия кабел ще се осъществи с кабелна муфа. Кабелната линия ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Общата предоставена мощност е 16,50 kW. Дължината на трасето ще бъде 115 м и същото ще премине в ПИ с идентификатор 48619.505.174 по КК на гр. Царево, общ. Царево (вид собств.-Общинска публична, вид територия-Урбанизирана, НТП-За второстепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

р. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

www.riosv-burgas.bg



шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка въздействието върху околната среда.

Имотите и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 1,13 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-712/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки, местоположението на имота и трасето на кабела, както и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената погоре защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

18.9.2026 г.

Х инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA

