РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

АКТ № 63

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Днес, **06.10.2026 г.**

долуподписаният/ата/

актосъставител: Анна Димитрова Желязкова – гл. експерт "Опазване на водите" в отдел: „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ (АВВФФВОХВ и КПКЗ)", Дирекция „Контрол на околната среда (КОС)" при Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица", № 67, ет. 3

в присъствието на долуподписаните свидетел:

1. инж. Шенай Мустафа Ходжа – Хюсеинали, началник - отдел „АВВФФВОХВ и КПКЗ", Дирекция „КОС" при РИОСВ – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица" № 67, ет. 3, родена на 22.03.1981 г. – **свидетел съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания;**

2. инж. Зоя Андонова Недялкова, младши експерт в отдел „АВВФФВОХВ и КПКЗ", Дирекция „КОС" при РИОСВ – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица" № 67, ет. 3, родена на 22.09.1965 г. – **свидетел съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания**

установих, че: „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ" ЕООД, ЕИК 204294100, със седалище и адрес на уплавление: гр. Пловдив, 4000, район Централен, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 8, представлявано от Еманоил Владимиров Диков – Управител

В периода 10.08-11.08.2026 г. в ПИ № 11538.11.15, местност „Ага чешма", землище на гр. Св. Влас, общ. Несебър

е извършил следното: Зауства отпадъчни води на изход от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените" без изискващото се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

При извършена планова проверка в периода 10.08.-11.08.2026 г. на пречиствателна станиця за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените" в землище гр. Св. Влас, общ. Несебър е констатирано, че отпадъчни води на изход от ПСОВ „Елените", след последна изходна шахта на площадката на ПСОВ, се заустват в Черно море, в район на съществуващо и преспективно ползване на крайбрежните морски води, без разрешително за ползване на

воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

Съставен е Констативен протокол № 02977/К-9-84/11.08.2026 г.

С това свое деяние е нарушил/а/: чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

От нарушението са претърпели имуществени вреди: .....

При съставянето на този акт иззех като доказателства:.....

поверени за пазене на.....

Нарушителят даде следните обяснения /възражения/.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Съгласно чл.44, ал.1 от ЗАНН, освен възраженията при съставяне на акта в 7-дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

Нарушителят може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление съгласно чл.42, ал.2 от ЗАНН.

В 14-дневен срок нарушителят има право да отправи предложение до директора на РИОСВ-Бургас за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство по реда на чл.43, ал.5 от ЗАНН.

Съставил акта: /. ...../

Свидетели: 1./..... 2/..... .../

Запознах се със съдържанието на акта и се задължавам да уведомя наказващия орган за всяка промяна в моя адрес:

Нарушител: /...../
Дата:.....

Свидетел № 1: /...../ **Дата:**.....
/или свидетел №2 при отказ на нарушителя да подпише акта/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

АКТ № 62

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Днес, **06.10.2026 г.**

долуподписаният/ата/

актосъставител: Анна Димитрова Желязкова – гл. експерт "Опазване на водите" в отдел: „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ (АВВФФВОХВ и КПКЗ)", Дирекция „Контрол на околната среда (КОС)" при Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица", № 67, ет. 3

в присъствието на долуподписаните свидетел:

1. инж. Шенай Мустафа Ходжа – Хюсеинали, началник - отдел „АВВФФВОХВ и КПКЗ", Дирекция „КОС" при РИОСВ – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица" № 67, ет. 3, родена на 22.03.1981 г. – **свидетел съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания;**

2. инж. Зоя Андонова Недялкова, младши експерт в отдел „АВВФФВОХВ и КПКЗ", Дирекция „КОС" при РИОСВ – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур", ул „Перущица" № 67, ет. 3, родена на 22.09.1965 г. – **свидетел съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания**

установих, че: „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ" ЕООД, ЕИК 204294100, със седалище и адрес на уплавление: гр. Пловдив, 4000, район Централен, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 8, представлявано от Емануил Владимиров Диков - Управител,

На 22.07.2026 г. в ПИ № 11538.11.15, местност „Ага чешма", землище на гр. Св. Влас, общ. Несебър

е извършил следното: Зауства отпадъчни води на изход от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените" без изискващото се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

На 22.07.2026 г., по повод постъпили сигнали за изтичане на битово-фекални отпадъчни води от тръба с нарушена цялост (спукана в близост до брега) в района на ПСОВ „Елените" в землището на град Свети Влас, с ползвател „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ" ЕООД и вливането им в морето, е извършена съвместна проверка от експерт на инспекцията и експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район".

Установено е, че сигналите са подадени по повод компрометиран заустващ колектор на отпадъчни води на изход от ПСОВ „Елените“.

При проверката е констатирано, че отпадъчни води на изход от ПСОВ „Елените”, след последна изходна шахта на площадката на ПСОВ, се заустват в Черно море, в район на съществуващо и преспективно ползване на крайбрежните морски води, без разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

Съставен е Констативен протокол № 029271/К-9-75/22.07.2026 г.

С това свое деяние е нарушил/а/: чл.46, ал.1, т.3,буква „б“ от Закона за водите.

От нарушението са претърпели имуществени вреди: .....

При съставянето на този акт иззех като доказателства:.....

поверени за пазене на.....

Нарушителят даде следните обяснения /възражения/.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Съгласно чл.44, ал.1 от ЗАНН, освен възраженията при съставяне на акта в 7-дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

Нарушителят може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление съгласно чл.42, ал.2 от ЗАНН.

В 14-дневен срок нарушителят има право да отправи предложение до директора на РИОСВ-Бургас за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство по реда на чл.43, ал.5 от ЗАНН.

Съставил акта: /.. ...../

Свидетели: 1./..... 2/..... /

Запознах се със съдържанието на акта и се задължавам да уведомя наказващия орган за всяка промяна в моя адрес:

Нарушител: /...../
Дата:.....

Свидетел № 1: /...../ **Дата:**.....
/или свидетел №2 при отказ на нарушителя да подпише акта/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № К-9-94

Днес, **06.10.2026 г**. подписаната Анна Димитрова Желязкова,
на длъжност гл. експерт "Опазване на водите" в отдел "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ", Дирекция „Контрол на околната среда" при Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Бургас

като взех предвид Протокол за проверка № К-9-85/11.08.2026 г.

съставен във връзка с извършена, на 10.08.-11.08.2026 г., планова проверка на обект: пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените", находяща се в ПИ № 11538.11.15 в местност „Ага чешма", землище на гр. Св. Влас, общ. Несебър, обл. Бургас

собственост на: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЕЛЕНИТЕ - ВЛАС" ООД, ЕИК 201387114
със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 8, Община Пловдив, Област Пловдив, представлявано от Дора Янева Арнаудова - Управител

експлоатирана от (съгласно сключен Договор за наем от 20.10.2016 г): „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ" ЕООД, ЕИК 204294100
със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 8, Община Пловдив, Област Пловдив, представлявано от Емануил Владимиров Диков - Управител

(извършена проверка/доклад за извършени собствени измервания)

съставих настоящия протокол, в присъствието на свидетелите:

1. инж. Шенай Мустафа Ходжа – Хюсеинали, началник-отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ" при РИОСВ-Бургас, **адрес:** гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул "Перущица", № 67 ет. 3

2. инж. Зоя Андонова Недялкова, младши експерт „Опазване на водите", отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ" при РИОСВ-Бургас,
адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул "Перущица", № 67 ет. 3

Режим на работа на обекта съгласно Протокол за проверка № К-9-85/11.08.2026 г.: непрекъснат режим на ПСОВ „Елените" – 732 ч. (седемстотин тридесет и два часа месечно).

Въз основа на: Протокол за проверка № К-9-85/11.08.2026 г.; Протокол от изпитване № 03-0719/04.09.2026 г. на Регионална лаборатория (РЛ) Бургас към

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС); Протокол от изпитване № 03-0730/04.09.2026 г. на РЛ Бургас към ИАОС, **установих следното**:

Резултатите от изпитванията на отбраните проби, обективирани в: Протокол от изпитване № 03-0719/04.09.2026 г. на РЛ Бургас към ИАОС и в Протокол от изпитване № 03-0730/04.09.2026 г. на РЛ Бургас към ИАОС показват **превишения** на нормите за район на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води, определени в Приложение към чл. 10 на Наредба № 8/25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, по анализираните показатели:

- Общо екстрахируеми вещества - резултат от изпитването 26,3 mg/l при норма 0,15 mg/l;
- Анионактивни детергенти (ПАВ) - резултат от изпитването 0,201 mg/l при норма 0,1 mg/l;
- Желязо общо - - резултат от изпитването 1,60 mg/l при норма 0,1 mg/l;
- Биохимична потребност от кислород за пет денонощия ($БПК_5$) - резултат от изпитването 110 mg/l при при норма 6,0 mg/l;
- Азот амониев - резултат от изпитването 44,6 mg/l при норма 0,1 mg/l;
- Азот нитритен - резултат от изпитването 0,089 mg/l при норма 0,03 mg/l;
- Общ фосфор (като Р)- резултат от изпитването 5,52 mg/l при при норма 0,1 mg/l.

Към датата на извършване на проверката, за заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ „Елените" няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите.

Деянието съставлява нарушение: на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с нормите за район на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води, определени в Приложение към чл. 10 на Наредба № 8/25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Предписания(срок за изпълнение, отговорник)…….....

Обяснения (възражения):…….....
.....
.....
.....
.....
.....

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за нарушителя и един за РИОСВ.

Приложения:

1. Един брой копие на Протокол от изпитване № 03-0719/04.09.2026 г. на РЛ Бургас към ИАОС, с приложено копие на: Протокол за вземане на проба/извадка от води № 1032/10.08.2026 г.;

2. Един брой копие на Протокол от изпитване № 03-0730/04.09.2026 г. на РЛ Бургас към ИАОС, с приложени копия на: Протокол за вземане на извадка от отпадъчни води с автоматично пробовземно устройство № 1039/10.08.-11.08.2026 г.; Протокол за формиране на проба в лабораторни условия № 1040/11.08.2026 г.

Изготвил протокола:……

(подпис)

Присъствали: 1. .. ..

2.....

(подпис)

Получил протокола:

Име, презиме, фамилия, длъжност.....

.....ЕГН.....

.....

Дата:..... Подпис:.....

(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

Свидетел (име, презиме, фамилия, адрес):.....

.....

.....

(попълва се в случай, че нарушителят откаже да получи протокола)

Дата:..... Подпис:.....

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Бургас - 03
8001, гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67, п.к. 675, тел./факс: 056/ 813209,
e-mail: rl_burgas@bsea.government.bg

Класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 03-0730
от 04.09.2026 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация № 135 ЛИ/16.01.2026 г./валиден до 11.03.2028 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. **Води – отпадъчни**
(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** РИОСВ - Бургас; гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67; Заповед № РД - 922/19.12.2025 г., Писмо изх. № ВОД-55-39/06.08.2026 г., МОСВ; Протокол за формиране на проба в лабораторни условия № 1040/11.08.2026 г. (Протокол за вземане на извадка № 1039/10.08. - 11.08.2026 г.)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN ISO 5815-1:2019; БДС EN ISO 14911:2002; БДС EN ISO 10304-1:2009; БДС EN ISO 6878:2005
(номер на стандартизирани и/или валидираните методи)

4. **Дата на получаване на извадките в лабораторията:** 11.08.2026 г.

5. **Място и дата на вземане на извадките/полеви измервания, брой извадки:** 1 брой,
3302вд – ПСОВ „Елените" ЕООД – Пречиствателна станция за отпадъчни води „Елените", гр. Свети Влас
Дата и час на вземане: от 10.08.2026 г./11:45 ч. до 11.08.2026 г./11:45 ч.
(брой извадки, код (№) на извадките, дата, час и описание на мястото на вземане на извадките)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването/измерването:** 11.08.2026 г. - 16.08.2026 г.

Ръководител на лабораторията:
д-р инж. Тодор Михалев
(

ИАОС

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	$БПК_5$	mg/l	БДС EN ISO 5815-1:2019	3302вд	110±14	6,0	$T_{ср}$=20,3°C RH=41,2%
2.	Амониев азот	mg/l	БДС EN ISO 14911:2002	3302вд	44,6±1,8	0,1	T=20,9°C RH=39,7%
3. **	Азот нитратен	mg/l	БДС EN ISO 10304-1:2009	3302вд	0,109±0,003	1,5	
4.	Азот нитритен	mg/l	БДС EN ISO 10304-1:2009	3302вд	0,089±0,006	0,03	
5.	Общ фосфор (като P)	mg/l	БДС EN ISO 6878:2005	3302вд	5,52±0,22	0,1	

Легенда: # - Съгласно Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Предоставената разширена неопределеност от измерване/изпитване съответства на 95% вероятност на покритие и множител на покритие k = 2 при нормално разпределение.
4. Характеристиките с № 3302вд са получени чрез смесване на 24 броя еднократни проби.

Провел изпитването:

инж. Г. Трифонов
(фамилия, подпис)

Е. Покраева
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

д-р инж. Тодор Михалев
(фамилия, подпис)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИАОС

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Бургас - 03
8001, гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67, п.к. 675, тел./факс: 056/ 815209,
e-mail: rl_burgas@bsea.government.bg

Класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКА ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С АВТОМАТИЧНО ПРОБОВЗЕМНО УСТРОЙСТВО № 1029

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/16.01.2026 г. /валиден до 11.03.2028 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заявител, документ за възлагане: РИОСВ Бургас, 8000 гр.Бургас, ул. „Перущица " № 67; Заповед № РД-922/19.12.2025 г., МОСВ (наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер и дата на протокола за вземане на извадки)		
План за вземане на проби/извадки: ФК 03-703-1 / 10.08.2026 г.		
Метод за вземане: БДС ISO 5667-10:2020 (идентификация на документа)		
Неопределеност от вземане на проби, мерни ед. 7%		
Място на вземане на извадката: ПСОВ „Елените" ЕООД – Пречиствателна станция за отпадъчни води „Елените", гр. Свети Влас		
Използвани технически средства за вземане на извадката: 22636 (наименование, тип, индентификационен номер)		
Тип на пробата:		
Съставна, пропорционална на време X	Съставна, пропорционална на поток	
Интервал между единичните извадки (min или м³): 60 min		
Брой на взетите еднократни извадки: 24 броя		
Обем на единичните извадки (ml): 200 ml		
Начало на пробовземане (дата и час) 10.08.2026г. 1145	Присъствали: 1. Ирина Христова – служител 2. Ангел Стоянов – ст. експерт рибовъд-с 3. Ина Недялкова – техник (име, фамилия, длъжност, представител на)	Подписи: 1. 2. 3.
Край на пробовземане (дата и час) 11.08.2026 1145	Присъствали: 1. Ирина Христова – служител 2. Ангел Стоянов – ст. експерт рибовъд-с 3. Ина Недялкова – техник (име, фамилия, длъжност, представител на)	Подписи:
Констатации на място за	Визуални характеристики на водата и потока: сив цвят с мирис на ВФВ	Обеззаразяване чрез хлориране: не
Климатични условия:	При стартиране на пробовземане: слънчево	При край на пробовземане: слънчево
Забележки:		
Допълнителна информация: съгласно Писмо изх. № ВОД - и Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (обн. ДВ, бр. 2/02.02.2001 г.)		
Контейнерите с взетите извадки са надлежно запечатани и маркирани.		
Транспорт и съхранение: в мобилна лаборатория, охладена		
Взел извадките: Георги Дрянов г.т. експерт (име, фамилия, длъжност)	Подпис:	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална лаборатория
ГД ЛАД

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Бургас – 03
8001, гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67, п.к. 675, тел./факс: 056/ 81 3209,
e-mail: rl_burgas@bea.government.bg

Класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

ПРОТОКОЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОБА В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ № 1040/11.08.2026г.

Код на формираната пробата:	3302вд	—	—
Идентификация на протоколите за вземане на извадки:	*1039/10.08-11.08.2026 г.* *(номер, дата)*	— *(номер, дата)*	— *(номер, дата)*
	— *(номер, дата)*	— *(номер, дата)*	— *(номер, дата)*
	(номер, дата)	— *(номер, дата)*	— *(номер, дата)*
Показатели за изпитване:	*амониев азот, азот нитратен, азот нитритен; БПК$_5$; общ фосфор (като P)*	—	—
Дата на формиране на пробата:	*11.08.2026 г.* *(ден,месец,година)*	— *(ден,месец,година)*	— *(ден,месец,година)*
Код на отпадъка*:	—	—	—

Идентификационен номер на пробите от отпадък съгласно плана за вземане на проби*:	Идентификационен номер	Количество	Идентификационен номер	Количество	Идентификационен номер	Количество
	—	—	—	—	—	—

Възложител/Заявител на изпитването : РИОСВ Бургас, гр. Бургас, ул. Перущица 67 .
(наименование на възложителя/заявителя, адрес, телефон, факс, e-mail)

Метод за вземане на индивидуалните извадки: *БДС ISO 5667-10:2020* .
(идентификация на документа)

Начин на формиране на пробата : Проба с лабораторен код 3302вд е формирана чрез смесването на равни количества 24 броя еднократни проби от отпадъчни води, отбрани с автоматично пробовземно устройство с инд. №22636
Еднократните проби са с лабораторен код 3278вд, 3279вд, 3280вд, 3281вд, 3282вд, 3283вд, 3284вд, 3285вд, 3286вд, 3287вд, 3288вд, 3289вд, 3290вд, 3291вд, 3292вд, 3293вд, 3294вд, 3295вд, 3296вд, 3297вд, 3298вд, 3299вд, 3300вд, 3301вд

Контейнери за съхранение на формираната проба:

стъкло	X	тъмно	X	светло		полимер		PP		PE	

Формирал/и пробата:	1. Г. Трифонов - гл. експерт 2. ..... *(име,фамилия, длъжност)*	..... *(подпис)*
Заявка за изпитване №/дата: 03-0730/11.08.2026 г.		
Приел пробата:	1. Т. Райчева *(име,фамилия)*	— ..... *(подпис)*

*** - попълва се когато е необходимо**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИАОС

Версия: 1
Редакция: 01
Важи от: 30.06.2026 г.

ОС-ре: инж. Анелия Георгиева

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Бургас - 03
8001, гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67, п.к. 675, тел./факс: 056/ 813209,
e-mail: rl_burgas@bea.government.bg

Класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 03-0719
от 04.09.2026 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация № 135 ЛИ/16.01.2026 г./валиден до 11.03.2028 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. **Води – отпадъчни**

(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** РИОСВ - Бургас; гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67; Заповед № РД - 922/19.12.2025 г. и Писмо изх. № 55-39/06.08.2026 г., МОСВ; Протокол за вземане на извадка № 1032/10.08.2026 г.

(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN 27888:2000; БДС 17.1.4.01:1977; ВВЛМ 1003/2010; БДС 17.1.4.25:1980; БДС 17.1.4.17:1979; БДС ISO 6332:2002; БДС EN ISO 9377-2:2004; БДС ISO 6439:2002; БДС EN ISO 17294-2:2023

(номер на стандартизирани и/или валидираните методи)

4. **Дата на получаване на извадките в лабораторията:** 10.08.2026 г.

5. **Място и дата на вземане на извадките/полеви измервания, брой извадки:** 1 брой,
3223вд – ПСОВ „Елените" ЕООД – Пречиствателна станция за отпадъчни води „Елените",
гр. Свети Влас
Дата и час на вземане: 10.08.2026 г., 11:50 ч.

(брой извадки, код (№) на извадките, дата, час и описание на мястото на вземане на извадките)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването/измерването:** 10.08.2026 г. - 31.08.2026 г.

Ръководител на лабораторията:
д-р инж. Тодор I
(фамилия, под

ИАОС

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Активна реакция pH	-	БДС EN ISO 10523:2012	3223вд	7,31±0,51	6,5-9,0	Твх=29,1°C Твд=23,2°C
2.	Електропроводи мост	µS/cm	БДС EN 27888:2000	3223вд	928±65	-	Твх=29,1°C Твд=23,2°C
3.	Температура	°C	БДС 17.1.4.01:1977	3223вд	23,2±1,6	-	-
4.	Общо екстрахируеми вещества	mg/l	ВВЛМ 1003/2010	3223вд	26,3±5,3	0,15	T=22,4°C RH=43,7%
5.	Анион активни детергенти	mg/l	БДС 17.1.4.25:1980	3223вд	1,60±0,19	0,1	
6.	Хром общ	mg/l	БДС 17.1.4.17:1979	3223вд	0,064±0,004	0,1	T=19,8°C RH=38,2%
7.	Желязо-общо	mg/l	БДС ISO 6332:2002	3223вд	0,201±0,010	0,1	
8.	Нефтопродукти	mg/l	БДС EN ISO 9377-2:2004	3223вд	<0,1*	-	T=19,7°C RH=45,1%
9.	Феноли	mg/l	БДС ISO 6439:2002	3223вд	<0,02*	0,005	
10.	Елементи						
10.1	Кадмий	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,0001*	0,005	T=22,3°C RH=35,0%
10.2	Живак	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,0001*	0,001	
10.3	Арсен	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,001*	0,05	
10.4	Олово	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,001*	0,01	
10.5	Никел	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,001*	0,1	
10.6	Цинк	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,01*	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.7	Мед	mg/l	БДС EN ISO 17294-2:2023	3223вд	<0,001*	0,03	T=22,3°C RH=35.0%

Легенда: * - по-малко от границата на количествено определяне на метода
- Съгласно Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Предоставената разширена неопределеност от измерване/изпитване съответства на 95% вероятност на покритие и множител на покритие k = 2 при нормално разпределение.
4. Характеристики с № 1÷3 са измерени на мястото на пробовземане.
5. Характеристика с № 8 - Нефтопродукти представлява онази фракция от нефтопродуктите, която се дифинира като алифатни въглеводороди с права или разклонена верига, алициклични, ароматни или алкилзаместени ароматни въглеводороди, неадсорбиращи се върху Флорисил и с времена на задържане между тези на n-Decan ($C_{10}H_{22}$) и n-тетраконтан ($C_{40}H_{82}$) при газхроматографско определяне.
6. Съгласно Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г. характеристика с № 2, 3 и 8 не се нормират..

Провел изпитването:

инж. Г. Трифонов (фамилия, подпис) З. Николова (фамилия, подпис) Е. Покраева (фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

д-р инж. Тодор Михалев

(подпис)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Бургас - 03
8001, гр. Бургас, ул. „Перущица" № 67, п.к. 675, тел./факс: 056/ 813209,
e-mail: rl_burgas@bsa.government.bg

Класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА/ИЗВАДКА ОТ ВОДИ № 1032

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/16.01.2026 г./валиден до 11.03.2028 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заявител, документ на възлагане: РИОСВ Бургас, 8000 гр.Бургас, ул. „Перущица " № 67; Заповед № РД-922/19.12.2025 г., МОСВ (наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане)					
План за вземане на проби/извадки	ФК 03-703-1/10.08.2026 г.				
Метод за вземане: (идентификация на документа)	БДС ISO 5667-4:2026	БДС EN ISO 5667-6:2016/A 11:2020	БДС ISO 5667-9:202	БДС ISO 5667-10:2020	БДС ISO 5667-11:2011
				X	
Неопределеност от вземане на проби, мерни ед.	5 %	5 %	5 %	7 %	5 %
Дата: 10.08.2026	Взел извадката: Георги Стефанов, гл. експерт (име, фамилия, длъжност)			Подпис:.....	
Час: 1150					
Условия на заобикалящата среда: слънчево, топло - 29,1°С					
Вид на водата					
повърхностна		подземна		отпадъчна	X
морска					
Място на вземане на пробата: ПСОВ „Елените" ЕООД – Пречиствателна станция за отпадъчни води „Елените", гр. Свети Влас					
Начин на формиране на пробата:					
Начин на вземане на пробата	с прочерпване		без прочерпване	X	
Използвани технически средства за вземане на извадката: (наименование, тип, идентификационен номер)	сбу говеждо с вода				
Други специфични особености	няма				

Характеристики, измерени на място:

pH	O_2, mg/dm³	O_2, %	t°C на водата	Ел. провод., µS/cm	Прозрачност по Секки	Гама-фон	Соленост, ‰
7,13±	—	—	23,2±	928±	—	—	—

Използвани технически средства: (наименование, тип, идентификационен номер)

Multi 340 I № 02350018		Multi 340 I SET № 02350018		Multi 340 I №02350018		Multi 340 I SET №		Multi 340 I SET № 02350018								Multi 340 I SET № 02350018			
ORION A 325 № G03163	X	InoLab Oxi 7310№ 013451912		InoLab Oxi 7310№ 013451912		InoLab Oxi 7310№ 013451912	X	ORION A 325 № G03163	X							ORION A 325 № G03163			

Присъствали при вземане на извадката:
1. Лора Христова - служител
2. Антон Стефанов - гл. експерт
3. Анна Атанасова - инспектор

Подписи:

(име, фамилия, длъжност, представител на)

Версия: 1
Редакция: 01
Важи от: 30.06.2026 г.

ОК-00: инж. Анелия Георгиева

ВЯРНО С ОРИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЛА ИАОС

Разпределение на извадките						
характеристика	вид на опаковката	идент. на опаковката	брой опаковки	обем, dm^3	филтрувана	консервиране БДС EN ISO 5667- 3:2024
ФХ характеристики	PE	1ФХ	1	1	не	Без консервиране
PO_4	стъкло	—	—	0,1	да	Без консервиране
$БПК_5$	PE	—	—	1	не	Без консервиране
Fe, N-Keldal, P-общ; ПО, ХПК	PE	1Fetot	1	0,5	не	k. H_2SO_4
TN	PE	—	—	0,25	не	k.HCl
Феноли	стъкло	1Фен	1	1	не	H_3PO_4, $CuSO_4$
ПАВ	стъкло	1ПАВ	1	0,5	не	хлороформ
CN (цианиди)	стъкло			0,1	да/не	NaOH/ NaOH+EDTA
ОЕВ	стъкло	1ОЕВ	1	1	не	k. H_2SO_4+ петролев етер
Мазнини*	стъкло	—	—	1	не	k. H_2SO_4+ петролев етер
TOC	PE	—	—	0,25	не	k.HCl
DOC	PE	—	—	0,25	да	k.HCl
Метали (разтворени)	PE	—	—	0,1	да	k.HNO_3
Метали (общи)	PE	1ТМ	1	0,5	не	k.HNO_3
Hg	стъкло	1Hg	1	0,1	да	k.HNO_3/k. HCl
Органохлорни пестициди, Азот и фосфор съдържащи пестициди, Органофосфорни съединения, Хлорбензени, PAH, PCB	тъмно стъкло	—	—	2,5	не	Без консервиране
Алкилфеноли	тъмно стъкло	—	—	2,5	не	Без консервиране
Хлорфеноли	стъкло	—	—	0,25	не	Без консервиране
Нефтопродукти	стъкло	1НП	1	1	не	Без консервиране
ЛОС	стъкло	—	—	0,25	не	Без консервиране
Алкилуреа пестициди, Тиадиазинолни пестициди	стъкло	—	—	0,25	не	Без консервиране
Радиология	PE	—	—	5	не	Без консервиране
Хлорофил А*	тъмно стъкло	—	—	1	не	Без консервиране
Контейнерите с взетите извадки са запечатани и маркирани.						
Допълнителна информация: 1. съгласно Писмо изх. № ВОД – 55-39/06.08.2026 г.						
Транспорт и съхранение: Мобилна лаборатория - охладени						
Код (№) на извадката от вх.-изх. дневник: 32236д						
Характеристики за изпитване: **ФХ** - хром общ общо екстрахируеми вещества, анионактивни детергенти, нефтопродукти, желязо-общо, феноли, **Елементи:** кадмий, живак, никел, цинк, олово, арсен, мед.						
Заявка за изпитване №/дата: 03-0719/10.08.2026г.						
Приел извадката за изпитване: Т.Райчева Подпис:						

Версия: 1
Редакция: 01
Важи от: 30.06.2026 г.

ОК-00: инж. Анелия Георгиева