РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

12.10.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

инж. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-180/06.10.2026 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2026 год., на **06.10.2026 г.** е извършена комплексна проверка на обект: **Цех за първично винопроизводство в с. Славянци на „Винекс Славянци“ АД, с. Славянци, община Сунгурларе.**

Проверени компоненти и фактори:

- шум;
- води;
- ЗОПОЕЩ.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Проверени са следните следните инсталации и участъци:

- парова централа;
- хладилни инсталации;
- пречиствателна станция за отпадъчни води.

Констатации от проверката:

На площадката на изба с. Славянци се извършват дейности по приемане на грозде, неговата обработка (смилане, пресоване) и ферментация на вина. В момента на проверката кампанията по приемане на грозде и сепарация на течната фаза не е приключила.

Шум

В цех Славянци част от първичното винопроизводство се осъществява на открита инсталация, с източници на шум в границите на промишления обект – машинно – пресово отделение, автоработилница, техническа работилница, дърводелска работилница, ферментатори, котелно отделение, хладилни и климатични инсталация, пресово отделение, ПСОВ, вътрешно-площадков транспорт. Наличие на шум от източници, несвързани с дейността на обекта - в южна посока – транспортна артерия.

През м. септември 2025 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания /СПИ/ на нивата на шум, излъчван в околната среда от дейността на цех Славянци. Измерванията са извършени в 16 броя измерителни точки, от които 14 броя по измерителен контур около обекта, един брой в мястото на въздействие - жилищна сграда в източния край на ул. „Г. Димитров“ в с. Славянци и един брой ниво на фонов шум.

Резултатите от измеравинията на нивата на шум показват, че измерените еквивалентни нива на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие не превишават съответните гранични стойности определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Наредба № 6).

През 2025 г. на обекта са извършени контролни измервания на нивата на шум. Анализът и оценката на резултатите не показват превишения на граничните стойности по границите на обекта и в място на въздействие, определени в Приложение № 2 от Наредба № 6.

Води

Дружеството притежава Разрешително № 33140092/11.12.2010 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, продължено и изменено с Решения №РР-1076/11.12.2010 г., №РР-3048/21.02.2017 г. и №РР-3773/27.03.2020 г., последно продължено и изменено с Решение № РР-6174/13.05.2025 г., с краен срок на действие: 15.02.2029 г. за експлоатация на обект: „Винарска изба“, находящ се в УПИ „Винпром“, землище на село Славянци, Община Сунгурларе, Област Бургас, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР).

При проверката по условията и изискванията, определени в разрешителното за заустване е констатирано следното:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена за пречистване на смесен поток битово-фекални отпадъчни води и производствени отпадъчни води от „Винарска изба“, с. Славянци, при проверката функционира в непрекъснат автоматичен режим.

Отпадъчните води от събирателна входна шахта на обекта постъпват в черпателен резервоар с помпена станция за смесен поток отпадъчни води (изравнител), претласкват се към съоръжение за механично пречистване-барабанен филтър, след което гравитачно постъпват в контактен резервоар. След престой в зависимост от pH, при достигане на необходимата киселинност, отпадъчните води по гравитачен път постъпват в първичен радиален утаител, след което посредством помпи се претласкват към биостъпалото, състоящо се от два биореактора с циклична прекъсваемост. След биостъпалото отпадъчните води постъпват във вторичен радиален утаител за доутаяване и се отвеждат към последна изходна ревизионна шахта (РШ) – Пункт № 1 за мониторинг и към точка на заустване - река Мочурица, представляваща ПИ с идентификатор

67115.64.45 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост.

При необходимост се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, чрез дозиране на натриев хипохлорит.

Монтираното измервателно устройство (ИУ) за количествата заустени отпадъчни води е в изправност и функционира.

Аварийните байпасни връзки на площадката на ПСОВ (два броя шибърни крана след събирателна входна шахта и един брой авариен кран след черпателен резервоар са пломбирани с оловни пломби с печат на МОСВ/РИОСВ), в положение непозволяващо изтичане и заустване на непречистени отпадъчни води във водния обект: река Мочурица. Целостта на пломбите не е нарушена.

Пунктът за собствен мониторинг на отпадъчни води е обозначен, осигурен е постоянен и безопасен достъп до него.

Осигурено е пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория за изпитване, съгласно условията в разрешителното за заустване.

В РИОСВ-Бургас са постъпили резултати от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води от Пункт № 1 за второ шестмесечие на 2026 г. и резултати от извършен собствен мониторинг на повърхностни води от Пункт № 2 и Пункт № 3, съгласно условията определени в горецитираното разрешително за засутване.

На площадката се води „Дневник за техническа експлоатация и за отчитане на ползваните водни количества за 2026 г. на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) към изба Славянци“, с ежедневни записи на отчетени показания на ИУ (през работните дни).

Дружеството е представило доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване, съгласно чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2025 г.

При проверката от експерт на РЛ Бургас е извършено ръчно, контролно пробонабиране на еднократна проба от пречистени отпадъчни води от Пункт № 1 за мониторинг – РШ (нова) изход ПСОВ, преди зауставане във водния обект, която ще бъде анализирана по показателите, определени в разрешителното за заустване.

ЗОПОЕЩ

На площадката се извършват дейности, попадащи в обхвата на т.2, т.3 и т.4 от Приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, с обхват и съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение от 29.10.2008 г.

Към момента на проверката на площадката няма регистрирани случаи на причинени екологични щети и/или случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от дейността на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с нормативната уредба по компоненти и фактори на околната среда, предмет на проверката.