РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

30.10.2026 г.

X ПД-3441-2/30.10.2026 14:0

Подписано от: RENETA GEORGIEVA KEHAYOVA

ДО
„ПОТЕНЦИА“ ЕООД
С. ЯГОДОВО, П.К. 4113
МЕСТНОСТ „ЛАУТА/РАКЕЛИЦА“ № 146Б,
Ж.К. „ВИДА ВЕРДЕ“, П4
ОБЩ. РОДОПИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
ДАНИЕЛ ДАРАКЧИЕВ

ГР. БУРГАС

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Инвестиционно предложение за “Изграждане на нова оразмерена кабелна линия кабел 20 кV от СРС - нов №9А на ВЛ-20kV «Върли Бряг-1» до ТП-нов 20/0,4kV 1x1600kVA в поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност «Кантона», община Камено“ с възложители: „ПОТЕНЦИА“ ЕООД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3441/2026г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „ Изграждане на нова оразмерена кабелна линия кабел 20 кV от СРС - нов №9А на ВЛ-20kV «Върли Бряг-1» до ТП-нов 20/0,4kV 1x1600kVA в поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност «Кантона», община Камено“ **попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-89-ЕО/12.04.2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона“, община Камено“. Решението е с характер да не се извършва екологична оценка, при спазване на условията заложени в него.Към днешна дата цитираното решение е в срок на правно действие.

Със Заповед №РД-09-394/22.06.2023 г. на Кмета на Община Камено е одобрен ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност «Кантона», община

Камено, с който се променя предназначението на имота, с площ 13 997 кв.м., отреден «за фотоволтаична електроцентрала и ТП», при ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, при устройствена зона «Пп» - предимно производствена, със следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – 80%, Кинт – 1,0, Височина до 8 м (2 ет.) и Плътност на озеленяване мин. 20%.

Гл. архитект на Община Камено е издал Разрешение за строеж №43/24.04.2025 г. за фотоволтаична електроцентрала с инсталирана АС мощност 1200 кW и БКТП 20/0,4 1x1600 кW, 1x1600 KVa" в поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност «Кантона», община Камено.

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейности, свързани с полагане на нова оразмерена кабелна линия кабел 20 KV от СРС - нов №9а на ВЛ-20kV «Върли Бряг-1» до ТП-нов 20/0,4kV, 1x1600kVA в поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност «Кантона», община Камено.

Трасето на кабела 20кV ще започва от СРС - нов №9А, чрез разкъсване и вграждане на нов СРС в оста на ВЛ 20 kV "Върли Бряг-1", находящ се в поземлен имот с идентификатор 80916.76.51 по К на с. Черни връх и през поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, община Камено с дължина 5м до БКТП нов. Кабелът ще бъде монтиран свободно в изкоп 1.1/0.6 3бр. кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm2. Дължината на кабелното трасе ще бъде 292.60 м.

С Решение по т. 16 от протокол №9/17.06.2024 г. на Общински съвет Камено е одобрено задание и е разрешено изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Нова кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб, вграден в оста на ВЛ-20kV, извод ВС «Върли бряг 1» до нов БКТП, разположен в поземлен имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност :Кантона», община Камено».

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не** подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид местоположението на имотите и трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му **няма** вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

30.10.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA