РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

23.11.2026 г.

X ПД-3664-1/23.11.2026

Подписано от: DIANA RUSEVA TODOROVA

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на ъгъла на ул. „Брацигово” и ул. „Черно море”, кв. „Сарафово“, гр. Бургас до ново електромерно табло монтирано на фасадата на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.805.1“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3664/2026г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на ъгъла на ул. „Брацигово” и ул. „Черно море”, кв. „Сарафово“, гр. Бургас до ново електромерно табло монтирано на фасадата на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.805.1“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на ъгъла на ул. „Брацигово” и ул. „Черно море”, кв. „Сарафово“, гр. Бургас до ново електромерно табло монтирано на фасадата на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.805.1. Новомонтираното електромерно табло, ще се захранва с кабелна линия /КЛ/ 1kV, тип NAY2Y-J 4x95mm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф. Новото електромерно табло се заземява по БДС. По цялата дължина на кабела се полага поцинкована стомана ф10мм. Кабелите се полагат както следва:

- Под тротоарни настилки - свободно положени в изкоп 0,4/0,8 м. (ш/д)
- При пресичане на подходи за гаражи - в РУС тръби в изкоп 0,4/0,7м. (ш/д).

По цялата дължина на кабела се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм.
Трасето на кабела минава през имот:
07079. 820.970- за второстепенна улица;
07079.820.1432- за второстепенна улица;

Новоположения кабел NAY2Y-J 4x95mm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф е с дължина 17 метра.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Трасето не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близко разположената защитена зона е BG0000270 „Атанасовско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите, отстояща на 2,30 км от имота.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

23.11.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA